



Cihazı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ENDA EDT2412 DİJİTAL TERMOSTAT

ENDA EDT2412 sıcaklık kontrol cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

- *35x77mm ebatlı.
- *On-Off kontrol.
- *Seçilebilen defrost ve aydınlatma için röle çıkışı.
- *Tek NTC prob girişi.
- *Tek NTC prob girişi için offset ayarı yapılabilir.
- *Kompresör koruma parametreleri girilebilir.
- *Prob arızalarında kompresörün çalışması, durması veya periyodik çalışması ayarlanabilir.
- *Set değerinin alt ve üst sınırları ayarlanabilir.
- *Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilir.
- *6 değişik seçeneğe sesli uyarı imkanı.
- *Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilir.
- *Sıcaklık °F veya °C olarak gösterilebilir.
- *Dijital girişle hancı alarm verilebilir.
- *Cihaz enerji vermeden ENDAKEY ile parametre aktarılabilir.
- *RS485 ModBus RTU protokolü ile haberleşme özelliği (isteğe bağlı).
- *Gerçek zaman saati ile defrost enerji tasarrufu yapabileceği ve aydınlatma özelliği (isteğe bağlı).
- *Dijital giriş ile defrost veya aydınlatma başlatma özelliği. (seçime göre)
- *Manuel olarak defrost veya aydınlatma özelliği. (seçime göre)
- *EN standartlarına göre CE markalı.



Sipariş Kodu: EDT2412-□□□□ - □ - □□□□ - □□□□


- 1 - Besleme Voltajı**
230.....230V AC
2424V AC/DC
1212V AC/DC
SM.....9-30V DC(7-24V AC

- 4-ModBus**
RS.....ModBus (isteğe bağlı)

- 2-Çıkış**
R..... 8A röle çıkışı

- 3- RTC (Real Time Clock)**
Gerçek zaman saati (isteğe bağlı)

ENDA EDT2412 pano tipi kontrol cihazıdır. Cihaz talimatlarına uygun kullanılmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanma kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Montaj kabloları yüksek güç taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir.



Çihazın tümünde ÇİFTYALITIM vardır.

NOT :
BESLEME:



- Not:**
- 1) Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.
 - 2) Güvenlik kurallarına gereğiye sebekle anahat operatörün kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda olması ve anahatın cihazla ilgili olduğunu belirten bir işaretin bulunması gerekmektedir.

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER

Ortam/depolama sıcaklığı 0 ... +50°C/25 ... 70°C (buzlanma olmadan)
Bağıl nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40°C'de %50'ye düşen nemde çalışır.
Koruma sınıfı EN 60529 standardına göre Ön panel : IP65
Arka panel : IP20

Yükseklik En çok 2000m

⚠ Yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır.

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme voltajı 230V AC ±%10 -%20, 50/60Hz.; 12V AC/DC ± %10 veya 24V AC/DC ±%10
Güç tüketimi En çok 5VA
Bağlantı 2.5mm²'lik klemens
Skala -60.0 ... +150.0°C (-76.0 ... +302.0°F)
Duyarlılık 0.1°C (0.1°F) veya 1°C olarak seçilebilir.)
Doğruluk ±1°C
Zaman Doğruluğu ±%1
Gösterge 4 hane, 12.5mm, 7 parçalı LED
EMC EN 61326-1:2006
Güvenlik gereksinimleri EN 61010-1:2010 (Kırlık derecesi 2, aşırı gerilim kategorisi II)

ÇIKIŞLAR

Kompresör röle çıkışı EDT2412-X-R için; Röle:NO+NC, 250V AC, 8A (rezistif yük için), 1/2hp 240V AC (endüktif yük için)
Aydınlatma röle çıkışı EDT2412-X-R için; Röle:NO 250V AC, 8A (rezistif yük için), 1/2hp 240V AC (endüktif yük için)
Kompresör röle ömrü EDT2412-X-R için; Yüksüz 30.000.000 anahtarlamaya; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlamaya.
Aydınlatma röle ömrü EDT2412-X-R için; Yüksüz 30.000.000 anahtarlamaya; 250V AC, 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlamaya.

KONTROL

Kontrol biçimi Tek set-değer kontrolü ve aydınlatma kontrolü
Kontrol yöntemi On-Off kontrol
Histerisiz 1 ... 20.0°C arasında ayarlanabilir.

KUTU



Montaj şekli Sıkıştırılarak panoya yerleştirilir.
Ebatlar G77X35xD61mm
Ağırlık Yaklaşık 190g (Ambalajlı olarak)
Kutu malzemeleri Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır.

⚠ Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.


BOYUTLAR



Cihazı panelden çıkarmak için:
- Sıkıştırma aparatını 1 yönünde yana itiniz.
- Aparatı 2 yönünde çekiniz.




Not : 1) Panel kalınlığı en fazla 7mm olabilir.
2) Cihaz arkasında en az 60mm boşluk bırakılması ise, panelden sökülmesi zorlaşır.



- °F FAHRENHAYT LED'İ: Parametre değerinde veya ölçülen sıcaklık değeri °F biriminde ise yanar. Gizli menüde ,aynı zamanda kullanıcı menüsündede bulunan bir parametre gösteriliyorsa bu LED yanar.
- ★ ISITMA LED'İ :Isıtma kontrolü yapılıyor iken; çıkış aktif ise yanar.
- ❄ DEFROST LED'İ : Defrost ile yanar.
- ❄ KOMPRESÖR LED'İ: Kompresör çıkışı aktif ise yanar.Kompresör gecikmeleri beklenirken yanıp söner.
- SET Çalıřma modunda iken Set değerini,program modunda iken seçili parametrenin değerini gösterir.
- ▲ Program modunda iken bir sonraki parametreye geçiři sağlar.Bir parametre ayarlanıyorsa parametre değerini arttırır. Bu tuřa sürekli basılı tutulduđunda parametre değeri hızlı artar.
- ▼ Program modunda iken bir önceki parametreye geçiři sağlar.Bir parametre değeri ayarlanıyorsa parametre değerini azaltır. Bu tuřa sürekli basılı tutulduđunda parametre değeri hızlı azalır.


ÖN PANEL KOMUTLARI

1.Set Deđerinin Görüntülenip Deđiřtirilmesi



Çalıřma modundayken SET tuřuna basılırsa 3sn boyunca set değeri görüntülenir. Bu durumdayken ▲▼ tuřları ile set değeri deđiřtirilir.

2.Tuřların Kilitlenip Açılması



Çalıřma modundayken, SET tuřlarına 2sn boyunca birlikte basılırsa Loc mesajı görüntülenir ve tuřlar kilitletir. Eğer tuřlar kilitleli durumdaysa yine SET tuřlarına 2sn boyunca basılırsa unL mesajı görüntülenir ve tuř kilidi açılıp normal çalıřma Ģekline dönüldür. Tuřlar kilitletirken SET tuřuna basılıp Set değeri görüntülenebilir,fakat değeri deđiřtirilemez. Tuřlar kilitletirken SET tuřu dıřında bir tuřa basılırsa Loc mesajı görüldür.


3.Manuel Defrost İřlemi

Çalıřma modundayken ▲ tuřuna 2sn boyunca basılırsa defrost iřlemi manuel olarak bařlatılır veya durdurulur. d.dur parametresi 0 ise manuel defrost da devre dıřı kalır.

4.Manuel Aydınlatma İřlemi

Çalıřma modundayken SET tuřuna 2sn. boyunca basılırsa manual olarak aydınlatma iřlemi bařlatılır veya durdurulur. C.out=LGHt

5.Kontrol Çıkıřlarının Aktif / İnaktif Edilmesi




Çalıřma modundayken, ▼ tuřuna 2sn boyunca basılırsa Cd 15 mesajı görüntülenir ve kontrol çıkıřları inaktif duruma gelir ve cihaz gösterge olarak çalıřır.Kontrol çıkıřları devre dıřı iken, ▲ tuřuna 2sn boyunca basılırsa CEnb mesajı görüntülenir ve kontrol iřlevini yapmaya devam eder.

6. Parametre Deđerlerinin Deđiřtirilmesi

Tuřlarına birlikte 2sn boyunca basılırsa LP17 mesajı ekrana gelir ve kullanıcı menüsüne girilir,ardından kullanıcı menüsünde ilk parametrenin adı görüntülenir.
Bir parametre seçilmiřken SET tuřuna basılarak parametrenin değeri görüntülenir,görüntülenen bu parametre ▲▼ tuřları ile deđiřtirilebilir. Parametre değeri gösterilirken hiçbir iřlem yapılmazsa 3sn sonra veya SET tuřuna basılırsa tekrar parametrenin ismine dönüldür.Parametre ismi gösterilirken ▲▼ tuřlarına birlikte basılırsa,hemen bu süre beklemeden çıkılır.

Program modu



7. Gizli Menü
▼ tuřuna 7sn boyunca basılırsa ekrana LP27 mesajı gelir ve gizli menüye girilir.Ardından uPL parametresi görüldür.Seçilen parametrelerin değeri SET tuřuna basılarak görüntülenir ve ▲▼ tuřları ile deđiřtirilebilir. Parametre eriřim ve kaydetme iřlevleri kullanıcı menüsündeki gibidir. Tüm parametrelere bu menüden eriřebiliriz.

8. Menüler Arası Parametre Aktarılması

▲▼ tuřlarına birlikte 2sn süresince basılırsa parametre kullanıcı menüsüne aktarılır. Kullanıcı menüsüne bu Ģekilde 8'e kadar parametre aktarılabilir.
Kullanıcı menüsünde SET tuřlarına 2sn boyunca birlikte basılırsa, parametre kullanıcı menüsünden kaldırılır.Kullanıcı menüsünde bir parametre gizli menüde gösterilirken °F LEDi yanar. Kullanıcı menüsünde hiç parametre yoksa nP mesajı gösterilir.

HATA MESAJLARI

PFR	NTC probunun kopuk olduđunu gösterir.	P5C	Termostat probunun kısa devre olduđunu gösterir.
---	Ölçüm değeri üst skalayı ařmıř olduđunu gösterir.	---	Ölçüm değeri alt skalanın altına düřmüř olduđunu gösterir.



ALARM DURUMU

WWW -24.0 AAA	1.Alarm durumu oluřtuđunda göstergedeki ölçüm değeri yanıp söner ve 5nd parametresi 0 deđil ise sesli uyarı verilir. Sesli uyarı varken ▲ tuřuna basılırsa sesli uyarı devre dıřı kalır.
WWW ER AAA	2.Dıř alarmın aktif olduđunu fakat çıkıřlarının etkilenmediđini gösterir.
WWW SR AAA	3.Dıř alarmın aktif olduđunu ve dıř alarm aktif iken röle çıkıřlarının kapatıldıđını (off durumu) gösterir.
	4.Buzzer sesli uyarı veriyor iken; herhangi bir tuřa basılır ise buzzer susturulur.

ÇİHAZIN FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRÜLMESİ

▼ Tuřu basılı tutulur iken, cihaza enerji verilirse d.PAr mesajı görüldür ve fabrika parametre değeri geri yüklenir.

ÇIKIŞ GRAFİKLERİ



ENDAKEY'DEN CİHAZA PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ

Çalışma modunda iken; ▼ tuşu veya ENDAKEY cihazındaki "Read" (okuma) butonuna basılır ise göstergede "dL" mesajı görülür ve ENDAKEY'deki parametreler okunur. "dL" mesajı görülür iken ▼ tuşuna tekrar basılırsa ENDAKEY'den okunan parametre değerleri cihaza aktarılır. Eğer parametre aktarımı başarılı ise, "rEF" mesajı görülür ve cihaz yüklenen parametre değerleri ile çalışmaya başlar. Eğer ENDAKEY'deki parametre kümesi farklı bir cihaza ait ise veya ENDAKEY'de arıza var ise "Err" mesajı görüntülenir ve cihazın parametreleri değişmez.

CİHAZDAN ENDAKEY'E PARAMETRELERİN YÜKLENMESİ

Çalışma modunda iken; ▲ tuşuna basılırsa "uL" mesajı görüntülenir ve tuşuna tekrar basılır ise; eğer bir hata yok ise cihazdaki parametreler ENDAKEY'e yüklenmiş olur ve "5uc" mesajı görülür. Eğer cihazda bir arıza var ve parametre yükleme işlemi başarısız ise "Err" mesajı görüntülenir.

NOT 1: Cihaza enerji verilmeden ENDAKEY ile parametre aktarma işlemi yapılabilir. ENDAKEY içerisinde bulunan pili daha uzun süre kullanabilmek için, parametre aktarma işlemi bittikten sonra ENDAKEY ile cihaz arasındaki bağlantı kesilmelidir.

NOT 2: ENDAKEY cihazı, istendiği takdirde siparişle birlikte verilmektedir.

KONTROL PARAMETRELERİ

uPL	Set değeri için üst limit
LoL	Set değeri için alt limit
HYS	Soğutma diferansiyeli (histeresizi)
oFF	Soğutma offset değeri

KONFIGÜRASYON PARAMETRELERİ

ÇLYP	Kontrol tipi seçimi. (HE=(*) ısıtma kontrolü yapılır, Ço= Soğutma kontrolü yapılır.) ÇLYP parametresi HE olarak seçilmişse cihazın defrost fonksiyonu devre dışı bırakılır.	Ço	HE	Ço
ÇoL	Defrost (Light) rölesi için çıkış tipi seçimi. (dEF=röle defrost rölesi için kullanılır. Lüht=röle aydınlatma rölesi olarak kullanılır.)	dEF	Lüht	dEF
UnE	Sıcaklık birimi	°C	°F	°C
dPnE	Ondalık hane gösterimi (no= ondalık hane gösterilmez 22°C, YES=ondalık hane ile gösterilir 22.3°C.)	no	YES	no
Snd	Buzzer ses tipi seçimi (6 değişik ses tipi seçilebilir. Ü seçilirse alarm sırasında sesli uyarı iptal edilir.) Röle-8A için geçerlidir.	Ü	6	Ü
d.inP	Dijital giriş tipleri. nd: Dijital giriş kullanılmıyor. ER: Dış alarm. Göstergede ER mesajı yanıp söner. Çıkış değişmez. SR: Önemli dış alarm. Göstergede SR mesajı yanıp söner. Röle çıkışı kapatılır. HL: Kontrol tipi. ÇLYP parametresi değiştirilir. (HE ise Ço, Ço ise HE'ye çevrilir.) dF: Defrost işlemi başlatılır. Lt: Aydınlatma işlemi başlatılır.	nd	Lt	dF
dd	Dijital giriş gecikmesi. Dijital girişin aktif olabilmesi için geçecek süre.	0:00	99:00	0:00
dP0	Dijital giriş polarizasyonu. cL = Dijital giriş kontağı kapalı iken aktif olur. oP = Dijital giriş açık iken aktif olur.	ÇL	oP	ÇL

KOMPRESÖR KORUMA PARAMETRELERİ

ÇPon	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre	0:00	99:00	dk:sn	1:00
ÇFoS	Stoptan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre	0:00	99:00	dk:sn	1:00
ÇPPn	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi	0:00	99:00	dk:sn	0:00
ÇPPF	Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi	0:00	99:00	dk:sn	1:00

DEFROST KONTROL PARAMETRELERİ

dLYP	Defrost tipi seçimi (ELC=Elektrikli defrost, ÇAS=Sıcak gaz (ters çıkış) defrost)	ELC	ÇAS	ELC	
d.dur	Defrost süresi (d.dur=0 seçildiğinde otomatik ve manual defrost devre dışı olur.)	0:00	99:00	dk:sn	1:00
d.inE	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	1:00	99:00	sa:dk	1:00
d.dSP	Defrost sırasında display konfigürasyonu (rE= Defrost sırasında gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. Çc= Defrost sırasında displayde defrosta girmeden önceki en son ölçülen sıcaklık görülür. Defrost sonlanıncaya kadar bu değer sabit kalır.)	Lc.	rE	Lc.	
d.drE	Defrost sonlandıktan sonra gerçek sıcaklığı gösterme gecikmesi	0:00	99:00	dk:sn	1:00
d.Pon	Defrost işleminin enerji ile başlaması (no=Defrost enerji gelince başlamaz, YES=Defrost enerji gelince başlar.)	no	YES	no	
d.dP0	Enerji verildikten sonra defrostun başlama gecikmesi	0:00	99:00	dk:sn	1:00
d.drE	Damlama (boşalma) zamanı.	0:00	99:00	dk:sn	2:00

ALARM KONTROL PARAMETRELERİ

R.uPL	Üst seviye alarmı. RLYP değiştirildikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	R.LoL	150.0	°C	150
R.LoL	Alt seviye alarmı. RLYP değiştirildikten sonra yeniden programlanması gerekebilir.	-60.0	R.uPL	°C	-60
R.HYS	Alarm diferansiyeli (histeresizi)	0.1	20.0	°C	2
RLYP	Alarm konfigürasyonu (RbS=Mutlak alarm. Alarm değerleri R.LoL ve R.uPL dir.) (rEF= Bağıl alarm. Alarm değerleri SET-R.LoL ve SET+R.uPL dir.) NOT: Alt ve üst seviye alarm değişkenleri RLYP parametresine göre belirlenir. Eğer RLYP = RbS ise, R.LoL ve R.uPL dir. Eğer RLYP = rEF ise, LoL=SET-R.LoL ve R.uPL dir.	RbS	rEF	RbS	
R.dFL	Alarm durumu oluştuğundan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	0:00	99:00	dk:sn	0:00
R.dP0	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	0:00	24:00	sa:dk	0:10
c.Sr	Kontrol durumunu gösteren parametre	no	YES	YES	
t.Sr	Tuş kilidi durumunu gösteren parametre	no	YES	no	

ENDA EDT2412 DİJİTAL TERMOSTAT RTC PARAMETRELERİ					
RTC AYAR PARAMETRELERİ					
		En Az	En Çok	Birim	Başlangıç
<i>hour</i>	Cihazın saat ayarı	0	23	saat	0
<i>min</i>	Cihazın dakika ayarı	0	59	dakika	0
<i>day</i>	Cihazın gün ayarı. <i>Sun, non, tuE, UEd, thu, Fr 1, SAte</i>	<i>Sun</i>	<i>SAte</i>	gün	<i>Sun</i>
<i>ht1</i>	Haftanın ilk tatil günü. <i>Sun, non, tuE, UEd, thu, Fr 1, SAte, nu.</i> (<i>nu</i> seçilirse tatil günü seçilmemiş olur ve iş günü gibi algılanır.)	<i>Sun</i>	<i>nu</i>	gün	<i>nu</i>
<i>ht2</i>	Haftanın ikinci tatil günü. (<i>Sun, non, tuE, UEd, thu, Fr 1, SAte, nu.</i> (<i>nu</i> seçilirse tatil günü seçilmemiş olur ve iş günü gibi algılanır.)	<i>Sun</i>	<i>nu</i>	gün	<i>nu</i>
DEFROST KONTROL PARAMETRELERİ					
<i>d.typ</i>	Cihazın defrost tipi. (<i>nor</i> :interval süreleriyle defrost, <i>rtc</i> :gerçek zamanlı saat ile defrost)	<i>nor</i>	<i>rtc</i>	-	<i>nor</i>
<i>id1</i> <i>id2</i>	<i>id1, id2, id3, id4, id5, id6</i> aralığındaki iş günü defrost başlangıç zamanı. (Eğer <i>24:00</i> olarak seçili bırakılırsa defrost yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>td1</i> <i>td2</i>	<i>td1, td2, td3, td4, td5, td6</i> aralığındaki tatil günü defrost başlangıç zamanı. (Eğer <i>24:00</i> olarak seçili bırakılırsa defrost yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
ENERJİ TASARRUFU PARAMETRELERİ					
<i>add</i>	Enerji tasarrufu set fark değeri (tasarruf süresince SET=SET+ <i>add</i> olur. Enerji tasarrufu sırasında SET değeri değişmez.	<i>-20</i>	<i>20</i>	°C/°F	<i>0</i>
<i>iet</i>	İş günü enerji tasarrufu başlangıç zamanı. (Eğer <i>24:00</i> olarak seçili bırakılırsa enerji tasarrufu yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>ies</i>	İş günü enerji tasarrufu süresi. (Eğer <i>00:00</i> olarak seçili bırakılırsa enerji tasarrufu yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>tet</i>	Tatil günü enerji tasarrufu başlangıç zamanı. (Eğer <i>24:00</i> olarak seçili bırakılırsa enerji tasarrufu yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>tes</i>	Tatil günü enerji tasarrufu süresi. (Eğer <i>00:00</i> olarak seçili bırakılırsa enerji tasarrufu yapılmaz.)	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
GERÇEK ZAMAN SAATİ ÖZELLİĞİ					
Cihaza ilk enerji verildiği anda;saat,dakika,gün ayarları yapılmalıdır.Ayrıca isteğe bağlı olarak her hafta içindeki tatil günleri,istenen günlere atanabilir. Haftanın tüm günlerinin tamamı "iş günü" olarak girilmek isteniyor ise, <i>ht1</i> ve <i>ht2</i> parametreleri <i>nu</i> olarak seçilmelidir.Bu ayarlar yapıldıktan sonra cihazın enerjisi kesilse bile, gerçek zaman saati 2500 gün boyunca çalışmaya devam eder. Bu özellik sayesinde istenen defrost kontrolü ve enerji tasarrufu yapılabilir.					
AYDINLATMA PARAMETRELERİ					
<i>i.1st</i>	Hafta içi aydınlatma başlangıç zamanı.	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>i.1fd</i>	Hafta içi aydınlatma bitiş zamanı.	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>t.1st</i>	Hafta sonu aydınlatma başlangıç zamanı	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
<i>t.1fd</i>	Hafta sonu aydınlatma bitiş zamanı.	<i>00:00</i>	<i>24:00</i>	sa:dk	<i>24:00</i>
MODBUS HABERLEŞME PARAMETRELERİ					
<i>addr5</i>	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi.	<i>1</i>	<i>247</i>	-	<i>1</i>
<i>baud</i>	RS485 Baudrate hızı.	<i>off</i>	<i>19.20</i>	-	<i>9600</i>

ENDA EDT2412 DİJİTAL TERMOSTAT MODBUS PROTOKOLÜ ADRES HARİTASI

1.1 HOLDING REGISTERS

Holding Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
0000d	0x0000	word	Set değeri	--	Okunabilir/Yazılabilir	-20
0001d	0x0001	word	Set değeri için üst limit	uPL	Okunabilir/Yazılabilir	150
0002d	0x0002	word	Üst seviye alarmı	R.uPL	Okunabilir/Yazılabilir	150
0003d	0x0003	word	Set değeri için alt limit	LoL	Okunabilir/Yazılabilir	-50
0004d	0x0004	word	Alt seviye alarmı	R.LoL	Okunabilir/Yazılabilir	-50
0005d	0x0005	word	Soğutma offset değeri	oFF	Okunabilir/Yazılabilir	0
0006d	0x0006	word	Soğutma diferansiyeli	HYS	Okunabilir/Yazılabilir	2
0007d	0x0007	word	Alarm diferansiyeli	R.HYS	Okunabilir/Yazılabilir	2
0008d	0x0008	word	Buzzer ses tipi seçimi	Snd	Okunabilir/Yazılabilir	0
0009d	0x0009	word	Dijital giriş tipleri .0= <i>nd</i> ;1= <i>ER</i> ;2= <i>SR</i> ;3= <i>HL</i> ;4= <i>DF</i>	<i>d.inP</i>	Okunabilir/Yazılabilir	<i>nd</i>
0010d	0x000A	word	Dijital giriş gecikmesi	<i>ddi</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0011d	0x000B	word	Enerji verildikten sonra kompresörün devreye girebilmesi için geçecek süre.	<i>CPon</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0012d	0x000C	word	Stoplan sonra kompresörün yeniden start alabilmesi için geçecek süre.	<i>CFoS</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0013d	0x000D	word	Prob arızasında kompresör çıkışının on süresi.	<i>CPPn</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0014d	0x000E	word	Prob arızasında kompresör çıkışının off süresi.	<i>CPPF</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0015d	0x000F	word	Defrost süresi	<i>ddur</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0016d	0x0010	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	<i>d.int</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 dk)
0017d	0x0011	word	Birbirini takip eden iki defrost arasındaki süre	<i>ddPo</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0018d	0x0012	word	Defrost sonlandıktan sonra defrost un başlama gecikmesi	<i>ddrE</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1:00(60 sn)
0019d	0x0013	word	Alarm durumu oluştuğundan sonra alarm mesajı gösterme gecikmesi	<i>R.dFL</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0:00(0 sn)
0020d	0x0014	word	Enerji verildiği anda alarm mesajı gösterme gecikmesi	<i>R.dPo</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0:10(10 dk)

RTC (REAL TIME CLOCK) GERÇEK ZAMAN SAATİ PARAMETRELERİ

0021d	0x0015	word	Cihazın saat ayarı	<i>hour</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0022d	0x0016	word	Cihazın dakika ayarı	<i>min</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0023d	0x0017	word	Cihazın gün ayarı (<i>Sun,non,tuE,UEd,thu,Fr i,SAE</i>)	<i>day</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0(<i>Sun</i>)
0024d	0x0018	word	Haftanın ilk tatil günü(<i>Sun,non,UEd,thu,Fr i,SAE,nu</i>)	<i>ht1</i>	Okunabilir/Yazılabilir	7(<i>nu</i>)
0025d	0x0019	word	Haftanın ikinci tatil günü(<i>Sun,non,UEd,thu,Fr i,SAE,nu</i>)	<i>ht2</i>	Okunabilir/Yazılabilir	7(<i>nu</i>)
0026d	0x001A	word	İş günü 1.defrost başlangıç zamanı	<i>id1</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0027d	0x001B	word	İş günü 2.defrost başlangıç zamanı	<i>id2</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0028d	0x001C	word	İş günü 3.defrost başlangıç zamanı	<i>id3</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0029d	0x001D	word	İş günü 4.defrost başlangıç zamanı	<i>id4</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0030d	0x001E	word	İş günü 5.defrost başlangıç zamanı	<i>id5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0031d	0x001F	word	İş günü 6.defrost başlangıç zamanı	<i>id6</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0032d	0x0020	word	Tatil günü 1.defrost başlangıç zamanı	<i>td1</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0033d	0x0021	word	Tatil günü 2.defrost başlangıç zamanı	<i>td2</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0034d	0x0022	word	Tatil günü 3.defrost başlangıç zamanı	<i>td3</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0035d	0x0023	word	Tatil günü 4.defrost başlangıç zamanı	<i>td4</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0036d	0x0024	word	Tatil günü 5.defrost başlangıç zamanı	<i>td5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0037d	0x0025	word	Tatil günü 6.defrost başlangıç zamanı	<i>td6</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0038d	0x0026	word	Enerji tasarrufu set fark değeri	<i>Rdd</i>	Okunabilir/Yazılabilir	0
0039d	0x0027	word	İş günü enerji tasarrufu başlangıç zamanı	<i>iEt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0040d	0x0028	word	İş günü enerji tasarrufu süresi	<i>iE5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	00:00
0041d	0x0029	word	Tatil günü enerji tasarrufu başlangıç zamanı	<i>tEt</i>	Okunabilir/Yazılabilir	24:00(sa:dk)
0042d	0x002A	word	Tatil günü enerji tasarrufu süresi	<i>tE5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	00:00
0043d	0x002B	word	RS485 Network bağlantısı için cihazın adresi. 1 ile 247 arasında ayarlanabilir.	<i>Rdr5</i>	Okunabilir/Yazılabilir	1
0044d	0x002C	word	Baudrate (0=Off; 1=1200; 2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200)	<i>brud</i>	Okunabilir/Yazılabilir	9600

* Holding Register parametrelerinden,tamsayı tipinde olanlar işaretli tamsayı olarak tanımlıdır ve bu parametreler ondalıklı kısım ile birliktedir.(Yani "14.0" değerindeki bir parametre "140" olarak okunacaktır.)Süre ile alakalı parametrelerden "dk:sn" türünden olanlar saniye cinsinden, "sa:dk" türünden olanlar ise dakika cinsinden tanımlanmıştır.

* **RTC** bulunmayan cihazlarda; 0021d ve 0022d parametreleri, **RTC**'li cihazlarda 0043d ve 0044d adreslerine karşılık gelmektedir.

1.2 INPUT REGISTERS

Input Register Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	word	Ölçülen sıcaklık değeri (°C / °F)	--	Sadece okunabilir
0001d	0x0001	word	Defrost süresi (sn). Normal defrost türü için;defrost esnasında defrostun sonlanması için kalan süre, defrost bittiğinde ise bir sonraki defrost başlangıcı için kalan süre.	--	Sadece okunabilir

* Input Register parametresi olarak okunan sıcaklık değeri,işaretli tamsayı olarak tanımlıdır ve bu değer ondalıklı kısım ile birliktedir. (Yani "23.5°C" değerindeki bir sıcaklık "235" olarak okunacaktır.

1.3 DISCRETE INPUTS

Discrete Input Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni
Decimal	Hex				
0000d	0x00	Bit	Kontrol çıkış durumu (0=OFF; 1=ON)	--	Sadece okunabilir

1.4 COILS

Coil Adresleri		Veri Tipi	Verinin İçeriği	Parametre Adı	Okuma /Yazma İzni	Başlangıç Değeri
Decimal	Hex					
00d	0x00	Bit	Kontrol tipi seçimi. OFF=Soğutma kontrolü (CL) ON=Isıtma kontrolü (HE)	CLYP	Okunabilir/Yazılabilir	CL
01d	0x01	Bit	Sıcaklık birimi. OFF=°C ON=°F	Unit	Okunabilir/Yazılabilir	°C
02d	0x02	Bit	Ondalık hane gösterimi. OFF=no ON=YES	d.Pnt	Okunabilir/Yazılabilir	no
03d	0x03	Bit	Dijital giriş polarizasyonu.OFF=Dijital giriş kapalı iken aktif olur.(CL) ON=Dijital giriş açık iken aktif olur.(OP)	dPo	Okunabilir/Yazılabilir	CL
04d	0x04	Bit	Defrost sırasında display konfigürasyonu. OFF=Display de defrosta girmeden önce ölçülen en son sıcaklık değeri görülür.(LC) ON=Gerçek sıcaklık gösterilmeye devam edilir. (rE)	d.dSP	Okunabilir/Yazılabilir	LC
05d	0x05	Bit	Defrost işleminin enerji ile başlaması.OFF=Defrost enerji gelince başlamaz.(no) ON=Defrost enerji gelince başlar.(YES)	d.Pon	Okunabilir/Yazılabilir	no
06d	0x06	Bit	Alarm konfigürasyonu.OFF=Mutlak alarm (AbS) ON=Bağlı alarm (rEF)	R.tYP	Okunabilir/Yazılabilir	AbS
07d	0x07	Bit	Defrost tipi. (OFF=Normal defrost çalışması(nor) ON=RTC ile defrost çalışması (rEc)	d.tYP	Okunabilir/Yazılabilir	nor
08d	0x08	Bit	Kontrol durumu. OFF=Kontrol pasif.(CLIS) ON=Kontrol aktif (CLEnb)	--	Okunabilir/Yazılabilir	CLEnb

*07d adresli parametre, sadece **RTC**'li cihazlarda bulunmakta ve **RTC**'siz cihazlarda toplam 7 adet parametre bulunmakta ve 08d adresli parametre 7.sıradadır.